

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Hollyland Company Limited
Unit B, 31/F Billion Centre, Tower A
1 Wang Kwong Road
KOWLOON BAY
Kowloon
HONGKONG

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011
DIN EN 60127-2 (VDE 0820 Teil 2):2011-04; EN 60127-2:2003+A1:2003+A2:2010
IEC 60127-1(ed.2);am1
IEC 60127-2(ed.2);am1;am2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1913000-1170-0012 / 186795

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034697

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-03-26

(letzte Änderung/updated 2013-10-01)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Hollyland Company Limited, Unit B, 31/F Billion Centre, Tower A, 1 Wang Kwong Road, KOWLOON BAY,
Kowloon, HONG KONG

Aktenzeichen / File ref.

1913000-1170-0012 / 186795 / CC2 / EUL

letzte Änderung / updated

2013-10-01

Datum / Date

2012-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034697.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034697.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link

Typ(en) / Type(s)

5CT

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

1 A; 1,25 A; 1,6 A; 2 A; 2,5 A; 3,15 A;
4 A; 5 A; 6,3 A; 8 A; 10 A

Maße in mm

Dimension in mm

5 x 20 mit direkt durchgeführten Drahtanschlüssen
(einfache Endkappe).

5 x 20 with directly connected lead wires
(single endcap).

Normblatt
Standard sheet

5

Kennzeichnung der Charakteristik
Characteristic symbol

T

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity

1500 A

Zeit/Strom-Charakteristik
Time/current-characteristic

träge
time-lag

Anmerkung
Remark

Die Prüfspannung in Abschnitt 9.2 war DC 125 V.
The test voltage in clause 9.2 was DC 125 V.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40034697 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Hollyland Company Limited, Unit B, 31/F Billion Centre, Tower A, 1 Wang Kwong Road, KOWLOON BAY,
Kowloon, HONG KONG

Aktenzeichen / *File ref.*

1913000-1170-0012 / 186795 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2013-10-01

Datum / *Date*

2012-03-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034697.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034697.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40034697

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Hollyland Company Limited, Unit B, 31/F Billion Centre, Tower A, 1 Wang Kwong Road, KOWLOON BAY,
Kowloon, HONG KONG

Aktenzeichen / *File ref.*

1913000-1170-0012 / 186795 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2013-10-01

Datum / *Date*

2012-03-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034697.

This supplement is part of the Certificate No. 40034697.

G-Sicherungseinsatz Cartridge fuse-link

Fertigungsstätte(n) Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30006852

Hollyland (China) Electronics
Technology Corporation Ltd.
9 ~19 Fanghu Road
Huli District
361009 XIAMEN CITY
Fujian
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

